

DECLARAÇÃO


Eu, Rafael Cassol Basso, autor do projeto de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Pavimentação em Pedras de Basalto Irregulares, na **Rua João Sehnem (Trechos I e II)** com área total de **3.874,13 m²**, no município de Cunhataí / SC, declaro:

Segue abaixo análise encaminhada via email

"6) Prever guias de travamento na pavimentação", não as localizamos nos projetos e orçamentos. Uma vez que a pavimentação será em pedras irregulares, tais guias de travamento são necessárias.

Diante da mesma afirmo que a declividade máxima presente na respectiva rua é de 13 %, não havendo assim necessidade para a execução do travamento transversal, uma vez que não existe risco de deslizamento do pavimento que venha a comprometer a funcionalidade da obra.

Maravilha (SC), 27 de Outubro de 2016.



Rafael Cassol Basso
Engenheiro Civil
CREA/SC 112213-2

Rafael Cassol Basso
Assessor em Engenharia Civil – Amerios
CREA/SC 112.213-2
CREA Registro Nacional 2510463209