

LEGENDA:



	- Extintor (pó químico) - (PQS-4kg)
	- Nº de bocas do fogão(12) - consumo kcal/min.
	- Registro de fecho rápido para gás
	- Tubulação de gás - cano de cobre n/ou aço
	- Botijão de GLP 13kg
	- Ventilação permanente 354cm²

ESPECIFICAÇÕES	
PISOS	
1	CERÂMICA
2	CONCRETO
3	PAVER
PAREDES	
1	PINTURA SOBRE MASSA CORRIDA OU REBOCO
2	CERÂMICA OU PORCELANATO
3	TUOLO APARENTE SEM REBOCO
TETOS/ FORRO	
1	FORRO EM PVC
2	MANTA ALUMINIZADA

NOTA:
Não é possível identificar as classes dos materiais de acabamento, conforme tabela 4 da IN18. Por se tratar de uma edificação existente, não há registros das marcas, especificações e laudos dos materiais utilizados na construção.



PICTOGRAMA INDICATIVO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CONFORME FIGURA 1 DA IN 06 CBMS.



DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
8/ esc

NOTAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ

OBRA: REFORMA DE EDIFÍCIO EDUCACIONAL
ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT

ENDEREÇO OBRA: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC
CNPJ: 01.612.116/0001-44

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ADRIEL STUCHI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A/17016-D

CONTEÚDO:

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - PPCI

DATA:

OUTUBRO/2023

DESENHO:

ADRIEL STUCHI

ÁREA TOTAL:

558,00 m²



ESCALA:

INDICADA

PRANCHA:

06/06