


PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - PPCI  
esc: 1:75  
ÁREA: 558,00m²

LEGENDA:

	- Extintor (pó químico) - (PQS-4kg)
	- N° de bocas do fogão(12) - consumo kcal/min.
	- Registro de fecho rápido para gás
	- Tubulação de gás - cano de cobre e/ou aço
	- Botijão de GLP 13kg
	- Ventilação permanente 354cm²

ESPECIFICAÇÕES	
PISOS	
1	CERÂMICA
2	CONCRETO
3	PAVER
PAREDES	
1	PINTURA SOBRE MASSA CORRIDA OU REBOCO
2	CERÂMICA OU PORCELANATO
3	TUOLO APARENTE SEM REBOCO
TETOS/ FORRO	
1	FORRO EM PVC
2	MANTA ALUMINIZADA

NOTA:  
Não é possível identificar as classes dos materiais de acabamento, conforme tabela 4 da IN18. Por se tratar de uma edificação existente, não há registros das marcas, especificações e laudos dos materiais utilizados na construção.



DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE  
s/ esc

NOTAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ

OBRA: REFORMA DE EDIFÍCIO EDUCACIONAL  
ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT

ENDEREÇO OBRA: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:  
LUCIANO FRANZ.03147296903  
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC  
CNPJ: 01.612.116/0001-44



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ADRIEL STUCHI:  
03767156008  
ADRIEL STUCHI  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU-A/147016-0

DATA: OUTUBRO/2023  
DESENHO: ADRIEL STUCHI

ESCALA: INDICADA  
PRANCHA:

CONTEÚDO: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - PPCI

ÁREA TOTAL: 558,00 m²

06/06