

	CERACA COOP DIST ENERGIA VALE DO ARACA - CERACA RUA MIGUEL COUTO, 254 89868-000 - Saudades - SC Fone: (49) 33343300 / (49) 08006449900 CNPJ: 09.364.804/0001-44 - Inscrição Estadual: 255.551.754 www.ceraca.com.br - ceraca@ceraca.com.br	Protocolo: 218596
		Emissão: 26/06/2025 - 15:52

COMUNICADO DE ANÁLISE DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO

MUNICIPIO DE CUNHATAI
CUNHATAI, S/N
INTERIOR - CLUBE ESPORTIVO CUNHATAI
89886-000 - Cunhataí - SC

CPF / CNPJ : 01.612.116/0001-44
Telefone: 3338-0010

Informamos que sua solicitação realizada em 07/05/2025 através do protocolo de atendimento número 218596 referente a análise do projeto, das instalações de entrada de energia e demais obras de sua reponsabilidade, localizadas em AV 4 DE JULHO, 0, CENTRO, Cunhataí foi aprovado.

Observação

ANÁLISE DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA GRUPO A COM MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO.

Situação: APROVADO com ressalvas.
UC: 74314.

Demanda pretendida (kW) = 30
Carga existente (KW) = 45
Potência de projeto (kVA) = 150

Sr. Projetista, Em resposta à sua solicitação, informamos a V.SA que o projeto apresentado está liberado, e a execução deverá estar condizente com as normas técnicas vigentes. Este projeto será encaminha ao setor comercial Ceraçá, para os demais procedimentos e encaminhamento de um técnico para Elaboração de projeto de rede de distribuição (MT) e carta orçamentaria contemplando eventuais custos ao interessado caso houver, para ligação do ponto energia solicitado.

- Deverão ser aterradas todas as partes metálicas não condutoras da Cabine de Medição.
- Deverão ser aterradas todas as partes metálicas não condutoras da Subestação Abrigada.

A LOCALIZAÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO DEVERÁ OBEDECER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS VIGENTES DA CELESC DEVENDO SER DE LIVRE, FÁCIL E IRRESTRITO ACESSO CONFORME ART.30 DA REN 1000 da ANEEL.

CASO INSTALADO EM LOCAL DIVERGENTE ÀS NORMATIVAS VIGENTES O MESMO SE ENQUADRA NO QUESITO DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA CONFORME ART 353 E ART.355 DA REN 1000 ANEEL.

Prazo para elaboração de projeto de rede de distribuição (MT) e carta orçamentaria e de 30 (trinta) dias. Ficamos no aguardo da solicitação de vistoria pelo e-mail geracao.distribuida@ceraca.com.br após a conclusão da obra, para inspeção das instalações em loco conforme projeto encaminhado/aprovado. Validade do projeto após a data de aprovação é de 24 meses.

Resp. pela análise: Jones Diego Fischer

A validade desta aprovação do projeto e para execução das obras são de 2 anos, após essa data, caso as obras não sejam concluídas, haverá obrigatoriedade de reapresentação para nova análise da distribuidora.

Para projetos de microgeração distribuída a validade é de 120 dias e para minigeração distribuída o prazo é de 12 meses contados da data deste comunicado, caso as obras não sejam concluídas, haverá obrigatoriedade de representar o projeto para nova análise.

Para maiores informações entrar em contato com a CERACA COOP DIST DE ENERGIA VL. DO ARACA, através da central de atendimento ao consumidor: ou através do telefone comercial: (49) 3334-3300.

CERACA COOP DIST ENERGIA VALE DO ARACA - CERACA
(49)33343300
ceraca@ceraca.com.br

MUNICIPIO DE CUNHATAI
CNPJ: 01.612.116/0001-44

Local _____ em _____ de _____ de 20 _____

	CERACA COOP DIST ENERGIA VALE DO ARACA - CERACA RUA MIGUEL COUTO, 254 89868-000 - Saudades - SC Fone: (49) 33343300 / (49) 08006449900 CNPJ: 09.364.804/0001-44 - Inscrição Estadual: 255.551.754 www.ceraca.com.br - ceraca@ceraca.com.br	Protocolo: 218596
		Emissão: 26/06/2025 - 15:52

Caso não for oferecido o serviço de ouvidoria pela distribuidora, as solicitações e reclamações podem ser apresentadas pelo consumidor diretamente à agência estadual conveniada pelo fone , ou, em sua ausência diretamente à ANEEL pelo fone 167.

Atenciosamente,

CERACA COOP DIST DE ENERGIA VL. DO ARACA

CERACA COOP DIST ENERGIA VALE DO ARACA - CERACA
(49)33343300
ceraca@ceraca.com.br

MUNICÍPIO DE CUNHATAI
CNPJ: 01.612.116/0001-44

Local _____ em _____ de _____ de 20 _____