Campo

Torre 02

Aterramento da torre:
3 hastes de aterramento de aço cobreadas, alta camada. 1/2" x 2,4 m
Distancia entre hastes de 3 metros

PEAD 4'

Torre 04

Caixas de passagem de alvenaria 60x60x50cm

Torre 01

Torre 03

Muro Pedra

Escada

Arquibancada

Edificação

Sarjeta

Quadro comando aparente 20x20x12cm h=1,5m

Eletroduto de aço 3/4" Instalado aparente Ligação quadro comando

Eletroduto aço 1.1/2" Espera para ampliação vestiários

Eletroduto PEAD 2" Espera para instalações futuras do vestiarios

Ramal de carga QD1 Remover da Caixa MEE e passar para o QD-EE

PEAD 4" Instalado em vala

Aço carbono 4" NBR5598 Aparente

Antes de começar a escavação determinar o local onde está instalado o dreno

Na escavação deste trecho fazer manualmente devito a linha elétrica que alimenta a bomba

Caixa MEE

QD-FE

QD1

PLANTA BAIXA -SEDE ALIANÇA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BT ILUMINAÇÃO DO CAMPO

Esc.: 1/200



DETALHE DA VALA PARA DUTOS

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO
Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

CUNHATAÍ - SC

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

OBRA:
PROJETO DE ILUMINAÇÃO
CAMPO MUNICIPAL DA LINHA ALIANÇA

RESPONSAVEIS TECNICOS:
MAURO DAGOSTIN
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 104349-0
REG. NACIONAL: 250654897-1

CARIMBO:
MAURO DAGOSTIN:04861863937
63937
Assinado de forma digital por MAURO:04861863937
Dados: 2026.04.17 10:03:23 -03'00'

ESPECIFICAÇÕES:
PROJETO ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC

ASSINATURA MUNICIPIO:
DIRCEU
HOSS:52607852920
00
CNPJ: 01.612.116/0001-44

FOLHA:
ELE
01/03

LOCAL:
LINHA ALIANÇA - S/N - INTERIOR

DESENHO: MAURO
Nº DESENHO: 01/2026/CUNHATAI
DATA: ABRIL DE 2026
ESCALA: INDICADA